

Частный счет -

Диспетчерская система АСУТ
Типы и характеристика
установленных приборов

Текущие показания

Дата	G1	G2	Q	Время работы
29.10.2016	53706.7	0	579.1	16041
28.11.2016	58099.4	0	637.2	16786

Домовые нагрузки:

Отопление: 0.352 Гкал/час

ГВС: - Гкал/час

Вентиляция: - Гкал/час

Итого: 0.352 Гкал/час

MULTICAL 402	61498400
G1min - 0.15 м³/ч	G2min - м³/ч
G1max - 30 м³/ч	G2max - м³/ч
G1nom - 15 м³/ч	G2nom - м³/ч
Dy1 - 50 мм	Dy2 - мм
ΔT - °C	Д.пов. - 28.11.2018

Ведомость учета

потребления тепловой энергии

с 29-10-2016 по 29-11-2016

Абонент

ОСМД "Маршал"

Адрес

пр-т. Маршала Жукова, 37-1

№ п/п	Дата	Среднесуточная температура, °C			Расход теплоносителя, м³			Теплопотребление, Гкал	Время работы, ч	Код ошибки
		t	T1	T2	ΔT	G1	G2	ΔG	Q	Tw
1	29.10.2016	17.45	16.2	1.24	0	0	0	0	24:00	4096
2	30.10.2016	30.39	26.19	4.21	83.5	0	83.5	0.7	25:00	0
3	31.10.2016	50.04	37.43	12.62	172.6	0	172.6	2.1	24:00	0
4	01.11.2016	54.11	39.61	14.50	167.2	0	167.2	2.4	24:00	0
5	02.11.2016	51.37	38.4	12.97	169.6	0	169.6	2.2	24:00	0
6	03.11.2016	48.66	36.87	11.79	163.6	0	163.6	1.9	24:00	0
7	04.11.2016	48.83	36.75	12.08	160.1	0	160.1	1.9	24:00	0
8	05.11.2016	48.72	36.61	12.11	155.7	0	155.7	1.8	24:00	0
9	06.11.2016	48.33	36.23	12.09	147.9	0	147.9	1.8	24:00	0
10	07.11.2016	48.21	37	11.22	159.3	0	159.3	1.8	24:00	0
11	08.11.2016	46.17	36.14	10.03	164.1	0	164.1	1.6	24:00	0
12	09.11.2016	46.79	36.28	10.51	159.9	0	159.9	1.6	24:00	0
13	10.11.2016	48.89	37.26	11.63	159	0	159	1.8	24:00	0
14	11.11.2016	50.62	38.38	12.25	162.5	0	162.5	2	24:00	0
15	12.11.2016	51.16	38.52	12.64	158.8	0	158.8	2	24:00	0
16	13.11.2016	51.35	38.43	12.92	155	0	155	2	24:00	0
17	14.11.2016	55.66	40.3	15.36	153.6	0	153.6	2.3	24:00	0
18	15.11.2016	55.15	39.45	15.71	148.6	0	148.6	2.3	24:00	0
19	16.11.2016	58.67	41.97	16.70	161.1	0	161.1	2.6	24:00	0
20	17.11.2016	56.01	41.27	14.74	170.6	0	170.6	2.5	24:00	0
21	18.11.2016	51.27	38.77	12.50	169.7	0	169.7	2.1	24:00	0
22	19.11.2016	49.06	37.04	12.01	161	0	161	1.9	24:00	0
23	20.11.2016	48.86	36.85	12.01	160.5	0	160.5	1.9	24:00	0
24	21.11.2016	49.11	36.8	12.31	158.9	0	158.9	1.9	24:00	0
25	22.11.2016	49.32	36.59	12.73	156.1	0	156.1	2	24:00	0
26	23.11.2016	53.42	38.9	14.53	159	0	159	2.3	24:00	0
27	24.11.2016	54.56	36.01	18.55	108.4	0	108.4	2	24:00	0
28	25.11.2016	52.72	32.28	20.44	77.1	0	77.1	1.5	24:00	0
29	26.11.2016	53.4	34.13	19.27	94.4	0	94.4	1.8	24:00	0
30	27.11.2016	52.78	32.13	20.65	75	0	75	1.5	24:00	0
31	28.11.2016	52.01	33.84	18.17	99.9	0	99.9	1.8	24:00	0
Средняя:		49.46	36.21	13.24	141.7	0	141.7	1.9	24:00	
Сумма:					4392.7	0		58.1	745:00	

Ответственный представитель потребителя

Представитель теплоснабжающей организации