

Частный счет _____

Текущие показания

Дата	G1	G2	Q	Время работы
27.11.2016	57924.5	0	633.9	16738
25.12.2016	62050.9	0	707.5	17434

Домовые нагрузки:

Отопление: _____ Гкал/час

ГВС: _____ Гкал/час

Вентиляция: _____ Гкал/час

Итого: _____ 0 Гкал/час

Диспетчерская система АСУТ
Типы и характеристика
установленных приборов

MULTICAL 402	61498400
G1min - 0.15 м³/ч	G2min - м³/ч
G1max - 30 м³/ч	G2max - м³/ч
G1nom - 0 м³/ч	G2nom - м³/ч
Dy1 - 50 мм	Dy2 - мм
ΔT - °C	Д.пов. - 28.11.2018

Ведомость учета
потребления тепловой энергии
с 27-11-2016 по 26-12-2016

Абонент _____

Адрес _____ ул. Маршала Жукова, 37/1

№ п/п	Дата	Среднесуточная температура, °C			Расход теплоносителя, м³			Теплопотребление, Гкал	Время работы, год	Код ошибки
		T1	T2	ΔT	G1	G2	ΔG			
	t							Q	Tw	
1	27.11.2016	52.78	32.13	20.65	75	0	75	1.5	24:00	0
2	28.11.2016	52.01	33.84	18.17	99.9	0	99.9	1.8	24:00	0
3	29.11.2016	56.84	37.37	19.47	117.5	0	117.5	2.2	24:00	0
4	30.11.2016	60.14	40.02	20.12	135.6	0	135.6	2.7	24:00	0
5	01.12.2016	60.27	40.33	19.95	137.1	0	137.1	2.7	24:00	0
6	02.12.2016	59.42	40.03	19.40	133.8	0	133.8	2.5	24:00	0
7	03.12.2016	58.32	39.18	19.14	133	0	133	2.5	24:00	0
8	04.12.2016	60.08	41.06	19.01	149.2	0	149.2	2.8	24:00	0
9	05.12.2016	60.66	43.64	17.02	186.6	0	186.6	3.1	24:00	0
10	06.12.2016	60.72	42.85	17.86	164.6	0	164.6	2.9	24:00	0
11	07.12.2016	61.26	44	17.26	165.7	0	165.7	2.9	24:00	0
12	08.12.2016	60.12	41.77	18.35	154.7	0	154.7	2.8	24:00	0
13	09.12.2016	52.1	34.95	17.15	114.5	0	114.5	1.9	24:00	0
14	10.12.2016	50.55	34.72	15.83	124	0	124	1.8	24:00	0
15	11.12.2016	50.41	32.79	17.62	92.4	0	92.4	1.6	24:00	0
16	12.12.2016	50.97	35.48	15.49	129	0	129	1.9	24:00	0
17	13.12.2016	59.91	41.57	18.33	150.2	0	150.2	2.6	24:00	0
18	14.12.2016	60.81	42.73	18.08	160.2	0	160.2	2.8	24:00	0
19	15.12.2016	60.74	41.14	19.60	142	0	142	2.7	24:00	0
20	16.12.2016	64.07	44.67	19.40	172.3	0	172.3	3.3	24:00	0
21	17.12.2016	63.39	44.47	18.92	173.1	0	173.1	3.2	24:00	0
22	18.12.2016	60.09	41.83	18.26	157.1	0	157.1	2.9	24:00	0
23	19.12.2016	60.37	41.35	19.01	150.6	0	150.6	2.8	24:00	0
24	20.12.2016	58.84	39.34	19.51	132.9	0	132.9	2.5	24:00	0
25	21.12.2016	60.41	42.39	18.03	169.6	0	169.6	3	24:00	0
26	22.12.2016	59.05	40.23	18.83	142.9	0	142.9	2.6	24:00	0
27	23.12.2016	58.03	41.1	16.93	165.8	0	165.8	2.7	24:00	0
28	24.12.2016	58.65	40.94	17.71	154.6	0	154.6	2.7	24:00	0
29	25.12.2016	57.87	39.83	18.04	142.5	0	142.5	2.5	24:00	0
Средняя:		58.24	39.85	18.38	142.3	0	142.3	2.5	24:00	
Сумма:					4126.4	0		73.6	696:00	

Ответственный представитель потребителя

Представитель теплоснабжающей организации