

Частный счет _____

Текущие показания

Дата	G1	G2	Q	Время работы
28.10.2016	13226.5	0	229.7	13766
27.11.2016	15078.3	0	264	14511

Домовые нагрузки:

Отопление: _____ Гкал/час

ГВС: _____ Гкал/час

Вентиляция: _____ Гкал/час

Итого: _____ 0 Гкал/час

Диспетчерская система АСУТ

Типы и характеристика

установленных приборов

MULTICAL 402	61445040
G1min - 0.06 м³/ч	G2min - м³/ч
G1max - 12 м³/ч	G2max - м³/ч
G1nom - 0 м³/ч	G2nom - м³/ч
Dy1 - 25 мм	Dy2 - мм
ΔT - °C	Д.пов. - 29.06.2015

Ведомость учета потребления тепловой энергии с 28-10-2016 по 28-11-2016

Абонент _____

Адрес _____ ул. Маршала Жукова, 21

№ п/п	Дата	Среднесуточная температура, °C			Расход теплоносителя, м³			Теплопотребление, Гкал	Время работы, год	Код ошибки
		T1	T2	ΔT	G1	G2	ΔG			
	t							Q	Tw	
1	28.10.2016	54.18	35.51	18.67	69	0	69	1.2	24:00	0
2	29.10.2016	54.08	33.49	20.59	51.2	0	51.2	1	24:00	0
3	30.10.2016	53.49	32.71	20.77	51.1	0	51.1	1	25:00	0
4	31.10.2016	53.84	33.88	19.96	54.4	0	54.4	1.1	24:00	0
5	01.11.2016	55.12	35.26	19.86	63.9	0	63.9	1.2	24:00	0
6	02.11.2016	53.01	32.7	20.30	47.4	0	47.4	0.9	24:00	0
7	03.11.2016	51.09	31.03	20.06	42.4	0	42.4	0.8	24:00	0
8	04.11.2016	50.09	33.38	16.71	63.6	0	63.6	1.1	24:00	0
9	05.11.2016	50.43	31.15	19.28	40.9	0	40.9	0.8	24:00	0
10	06.11.2016	49.8	29.48	20.32	31.8	0	31.8	0.6	24:00	0
11	07.11.2016	40.07	26.37	13.70	17.4	0	17.4	0.3	24:00	0
12	08.11.2016	47.51	31.48	16.04	51.8	0	51.8	0.8	24:00	0
13	09.11.2016	48.49	31.97	16.52	48.8	0	48.8	0.8	24:00	0
14	10.11.2016	48.89	33.69	15.20	71.6	0	71.6	1	24:00	0
15	11.11.2016	51.51	34.29	17.22	64	0	64	1.1	24:00	0
16	12.11.2016	51.99	32.88	19.11	47.7	0	47.7	0.9	24:00	0
17	13.11.2016	52.34	33.77	18.57	60.9	0	60.9	1.1	24:00	0
18	14.11.2016	57.75	38.06	19.70	77	0	77	1.5	24:00	0
19	15.11.2016	59.06	38.79	20.27	80.8	0	80.8	1.6	24:00	0
20	16.11.2016	56.85	38.89	17.96	94.2	0	94.2	1.6	24:00	0
21	17.11.2016	53.89	36.33	17.56	76.9	0	76.9	1.3	24:00	0
22	18.11.2016	53.85	32.86	20.98	47.6	0	47.6	1	24:00	0
23	19.11.2016	54.97	33.04	21.93	47.8	0	47.8	1	24:00	0
24	20.11.2016	55.11	34.9	20.21	60.9	0	60.9	1.2	24:00	0
25	21.11.2016	55.3	35.16	20.15	61.9	0	61.9	1.2	24:00	0
26	22.11.2016	55.72	35.35	20.37	63.7	0	63.7	1.3	24:00	0
27	23.11.2016	54.68	37.75	16.94	96.4	0	96.4	1.6	24:00	0
28	24.11.2016	56.26	38.33	17.92	90.8	0	90.8	1.6	24:00	0
29	25.11.2016	57.01	34.95	22.06	56.4	0	56.4	1.2	24:00	0
30	26.11.2016	57.01	36.4	20.61	67.5	0	67.5	1.4	24:00	0
31	27.11.2016	57.49	34.75	22.74	52	0	52	1.1	24:00	0
Средняя:		53.25	34.15	19.11	59.7	0	59.7	1.1	24:00	
Сумма:					1851.8	0		34.2	745:00	

Ответственный представитель потребителя

Представитель теплоснабжающей организации