

Частный счет _____

Текущие показания

Дата	G1	G2	Q	Время работы
28.12.2016	17286	0	313.4	15231
26.01.2017	19665.7	0	369.3	15950

Домовые нагрузки:

Отопление: _____ Гкал/час

ГВС: _____ Гкал/час

Вентиляция: _____ Гкал/час

Итого: _____ 0 Гкал/час

Диспетчерская система АСУТ

Типы и характеристика

установленных приборов

MULTICAL 402	61445040
G1min - 0.06 м³/ч	G2min - м³/ч
G1max - 12 м³/ч	G2max - м³/ч
G1nom - 0 м³/ч	G2nom - м³/ч
Dy1 - 25 мм	Dy2 - мм
ΔT - °C	Д.пов. - 29.06.2015

Ведомость учета потребления тепловой энергии с 28-12-2016 по 27-01-2017

Абонент _____

Адрес _____ ул. Маршала Жукова, 21

№ п/п	Дата	Среднесуточная температура, °C			Расход теплоносителя, м³			Теплопотребление, Гкал	Время работы, год	Код ошибки
		T1	T2	ΔT	G1	G2	ΔG			
	t							Q	Tw	
1	28.12.2016	60.34	37.66	22.67	66.9	0	66.9	1.5	24:00	0
2	29.12.2016	61.77	38.81	22.96	72.4	0	72.4	1.6	24:00	0
3	30.12.2016	64.7	39.36	25.35	69.2	0	69.2	1.7	24:00	0
4	31.12.2016	64.05	39.37	24.67	76.5	0	76.5	1.7	24:00	0
5	01.01.2017	63.39	39.39	24.00	76.5	0	76.5	1.7	24:00	0
6	02.01.2017	62.73	39.4	23.32	76.5	0	76.5	1.7	24:00	0
7	03.01.2017	62.07	39.42	22.65	76.5	0	76.5	1.7	24:00	0
8	04.01.2017	61.41	39.44	21.97	76.5	0	76.5	1.7	24:00	0
9	05.01.2017	61.81	38.13	23.68	66.1	0	66.1	1.5	24:00	0
10	06.01.2017	70.82	44.17	26.65	89.9	0	89.9	2.3	24:00	0
11	07.01.2017	73.7	48.54	25.16	116.8	0	116.8	2.8	24:00	0
12	08.01.2017	74.9	47.62	27.28	106.6	0	106.6	2.7	24:00	0
13	09.01.2017	73.95	46.04	27.91	93	0	93	2.5	24:00	0
14	10.01.2017	74.7	44.46	30.25	79.1	0	79.1	2.3	24:00	0
15	11.01.2017	69.46	40.9	28.56	69.6	0	69.6	1.9	24:00	0
16	12.01.2017	69.35	43.14	26.21	81.9	0	81.9	2.1	24:00	0
17	13.01.2017	55	36.82	18.18	65.6	0	65.6	1.4	24:00	0
18	14.01.2017	61.32	36.5	24.82	60.2	0	60.2	1.4	24:00	0
19	15.01.2017	63.44	37.82	25.62	61.4	0	61.4	1.5	24:00	0
20	16.01.2017	61.99	38.99	22.99	73.1	0	73.1	1.6	24:00	0
21	17.01.2017	60.86	40.18	20.68	94.8	0	94.8	1.8	24:00	0
22	18.01.2017	65.58	42.3	23.28	91.6	0	91.6	2.1	24:00	0
23	19.01.2017	66.96	42.11	24.85	84.2	0	84.2	2	24:00	0
24	20.01.2017	67.44	43.22	24.22	91.1	0	91.1	2.1	24:00	0
25	21.01.2017	65.47	40.25	25.23	72.2	0	72.2	1.8	24:00	0
26	22.01.2017	63.11	38.26	24.85	66.1	0	66.1	1.6	24:00	0
27	23.01.2017	57.99	38.63	19.36	80.7	0	80.7	1.6	24:00	0
28	24.01.2017	61.53	38.06	23.47	68.6	0	68.6	1.6	24:00	0
29	25.01.2017	62.16	40.08	22.08	82.9	0	82.9	1.8	24:00	0
30	26.01.2017	67.85	43.64	24.21	93.2	0	93.2	2.1	23:00	0
Средняя:		65	40.76	24.24	79.3	0	79.3	1.9	24:00	
Сумма:					2379.7	0		55.9	719:00	

Ответственный представитель потребителя

Представитель теплоснабжающей организации