

Частный счет _____

Текущие показания

Дата	G1	G2	Q	Время работы
28.11.2016	15078.3	0	264	14511
27.12.2016	17286	0	313.4	15231

Домовые нагрузки:

Отопление: _____ Гкал/час

ГВС: _____ Гкал/час

Вентиляция: _____ Гкал/час

Итого: _____ 0 Гкал/час

Диспетчерская система АСУТ
Типы и характеристика
установленных приборов

MULTICAL 402	61445040
G1min - 0.06 м³/ч	G2min - м³/ч
G1max - 12 м³/ч	G2max - м³/ч
G1nom - 0 м³/ч	G2nom - м³/ч
Dy1 - 25 мм	Dy2 - мм
ΔT - °C	Д.пов. - 29.06.2015

Ведомость учета
потребления тепловой энергии
с 28-11-2016 по 28-12-2016

Абонент _____

Адрес _____ ул. Маршала Жукова, 21

№ п/п	Дата	Среднесуточная температура, °C			Расход теплоносителя, м³			Теплопотребление, Гкал	Время работы, год	Код ошибки
		T1	T2	ΔT	G1	G2	ΔG			
	t							Q	Tw	
1	28.11.2016	55.65	35.99	19.66	69.5	0	69.5	1.3	24:00	0
2	29.11.2016	59.73	38.89	20.83	80.4	0	80.4	1.6	24:00	0
3	30.11.2016	62.7	40.82	21.88	86.1	0	86.1	1.8	24:00	0
4	01.12.2016	61.96	38.72	23.24	72.7	0	72.7	1.6	23:00	0
5	02.12.2016	62.04	37.52	24.52	63.4	0	63.4	1.5	25:00	0
6	03.12.2016	61.84	38.08	23.76	68.9	0	68.9	1.6	24:00	0
7	04.12.2016	63.46	39.31	24.16	72.3	0	72.3	1.7	24:00	0
8	05.12.2016	63.89	40.82	23.07	82.5	0	82.5	1.9	24:00	0
9	06.12.2016	60.89	38.78	22.11	74.5	0	74.5	1.6	24:00	0
10	07.12.2016	63.55	41.68	21.87	95	0	95	2	24:00	0
11	08.12.2016	62.31	40.47	21.84	83	0	83	1.8	24:00	0
12	09.12.2016	54.69	34.53	20.16	60.6	0	60.6	1.2	24:00	0
13	10.12.2016	52.24	33.75	18.49	59.4	0	59.4	1.1	23:00	0
14	11.12.2016	54.86	33.15	21.71	49.6	0	49.6	1	25:00	0
15	12.12.2016	52.4	34.72	17.69	68.5	0	68.5	1.2	24:00	0
16	13.12.2016	63.03	42.16	20.87	97.3	0	97.3	2	24:00	0
17	14.12.2016	64.61	41.65	22.97	87.9	0	87.9	1.9	24:00	0
18	15.12.2016	72.17	40.21	31.95	56.7	0	56.7	1.8	24:00	0
19	16.12.2016	72.97	42.97	30.00	72.7	0	72.7	2.1	24:00	0
20	17.12.2016	73.43	42.7	30.73	68.7	0	68.7	2.1	24:00	0
21	18.12.2016	73.61	40.91	32.70	55.5	0	55.5	1.8	24:00	0
22	19.12.2016	68.18	40.24	27.94	69.3	0	69.3	1.8	24:00	0
23	20.12.2016	61.18	38.91	22.27	77.1	0	77.1	1.6	24:00	0
24	21.12.2016	62.28	40.65	21.63	89	0	89	1.8	24:00	0
25	22.12.2016	61.6	38.87	22.72	74.9	0	74.9	1.6	24:00	0
26	23.12.2016	61.2	39.65	21.55	83.6	0	83.6	1.7	24:00	0
27	24.12.2016	61.21	39.73	21.48	81.7	0	81.7	1.7	23:00	0
28	25.12.2016	61.61	38.54	23.07	70.7	0	70.7	1.6	25:00	0
29	26.12.2016	61.17	38.01	23.16	67.3	0	67.3	1.5	24:00	0
30	27.12.2016	61.18	38.21	22.97	68.9	0	68.9	1.6	24:00	0
Средняя:		62.39	39.02	23.37	73.6	0	73.6	1.6	24:00	
Сумма:					2207.7	0		49.4	720:00	

Ответственный представитель потребителя

Представитель теплоснабжающей организации