

Частный счет _____

Текущие показания

Дата	G1	G2	Q	Время работы
27.01.2017 00	19670.9	0	369.5	15952
28.01.2017 00	19760.1	0	371.6	15976

Домовые нагрузки:

Отопление: _____ Гкал/час
 ГВС: _____ Гкал/час
 Вентиляция: _____ Гкал/час
 Итого: _____ 0 Гкал/час

Диспетчерская система АСУТ
**Типы и характеристика
 установленных приборов**

MULTICAL 402	61445040
G1min - 0.06 м³/ч	G2min - м³/ч
G1max - 12 м³/ч	G2max - м³/ч
G1nom - 0 м³/ч	G2nom - м³/ч
Dy1 - 25 мм	Dy2 - мм
ΔT - °C	Д.пов. - 29.06.2015

**Ведомость учета
 потребления тепловой энергии
 с 27-01-2017 01:01 по 28-01-2017 01:01**

Абонент _____

Адрес _____ ул. Маршала Жукова, 21

№ п/п	Дата и Время	Среднечасовая температура, °C			Расход теплоносителя, м³			Теплопот- ребление, Гкал	Время работы, год	Код ошибки
		T1	T2	ΔT	G1	G2	ΔG			
	t				G1	G2	ΔG	Q	Tw	
1	27.01.2017 01	69.02	43.23	25.79	3.5	0	3.5	0.1	1:00	0
2	27.01.2017 02	69.16	43.44	25.72	3.7	0	3.7	0.1	1:00	0
3	27.01.2017 03	69.07	43.78	25.29	3.8	0	3.8	0.1	1:00	0
4	27.01.2017 04	69.16	43.72	25.45	3.7	0	3.7	0.1	1:00	0
5	27.01.2017 05	69.05	43.51	25.53	3.5	0	3.5	0.1	1:00	0
6	27.01.2017 06	69.21	45.44	23.77	5.5	0	5.5	0.1	1:00	0
7	27.01.2017 07	68.87	47.04	21.83	4.9	0	4.9	0.1	1:00	0
8	27.01.2017 08	68.48	46.4	22.08	4.6	0	4.6	0.1	1:00	0
9	27.01.2017 09	68.55	45.86	22.69	4.5	0	4.5	0.1	1:00	0
10	27.01.2017 10	68.34	45.28	23.06	4.3	0	4.3	0.1	1:00	0
11	27.01.2017 11	68.56	44.59	23.97	3.9	0	3.9	0.1	1:00	0
12	27.01.2017 12	68.57	43.9	24.67	3.7	0	3.7	0.1	1:00	0
13	27.01.2017 13	68.53	43.92	24.61	3.8	0	3.8	0.1	1:00	0
14	27.01.2017 14	68.65	43.6	25.05	3.8	0	3.8	0.1	1:00	0
15	27.01.2017 15	68.59	43.65	24.94	3.7	0	3.7	0.1	1:00	0
16	27.01.2017 16	68.86	43.59	25.27	3.7	0	3.7	0.1	1:00	0
17	27.01.2017 17	69.06	43.5	25.57	3.5	0	3.5	0.1	1:00	0
18	27.01.2017 18	69.08	43.25	25.83	3.5	0	3.5	0.1	1:00	0
19	27.01.2017 19	68.94	43.15	25.79	3.5	0	3.5	0.1	1:00	0
20	27.01.2017 20	69.11	43.06	26.06	3.4	0	3.4	0.1	1:00	0
21	27.01.2017 21	68.93	43.05	25.88	3.4	0	3.4	0.1	1:00	0
22	27.01.2017 22	68.97	42.78	26.19	3.2	0	3.2	0.1	1:00	0
23	27.01.2017 23	68.65	39.66	28.99	1.8	0	1.8	0.1	1:00	0
24	28.01.2017 00	68.88	39.03	29.85	2.3	0	2.3	0	1:00	0
Средняя:		68.85	43.68	25.16	3.7	0	3.7	0.1	1:00	
Сумма:					89.2	0		2.1	24:00	

Ответственный представитель потребителя

Представитель теплоснабжающей организации
