

Частный счет _____

Текущие показания

Дата	G1	G2	Q	Время работы
27.01.2017	19665.5	0	369.3	15951
26.02.2017	22112.2	0	422.3	16695

Домовые нагрузки:

Отопление: _____ Гкал/час

ГВС: _____ Гкал/час

Вентиляция: _____ Гкал/час

Итого: _____ 0 Гкал/час

Диспетчерская система АСУТ
Типы и характеристика
установленных приборов

MULTICAL 402	61445040
G1min - 0.06 м³/ч	G2min - м³/ч
G1max - 12 м³/ч	G2max - м³/ч
G1nom - 6 м³/ч	G2nom - м³/ч
Dy1 - 25 мм	Dy2 - мм
ΔT - °C	Д.пов. - 29.06.2015

Ведомость учета потребления тепловой энергии с 27-01-2017 по 27-02-2017

Абонент _____

Адрес _____ ул. Маршала Жукова, 21

№ п/п	Дата	Среднесуточная температура, °C			Расход теплоносителя, м³			Теплопотребление, Гкал	Время работы, год	Код ошибки
		t	T1	T2	ΔT	G1	G2	ΔG		
1	27.01.2017	68.84	43.86	24.98	92.3	0	92.3	2.2	24:00	0
2	28.01.2017	66.47	40.79	25.68	76.2	0	76.2	1.9	24:00	0
3	29.01.2017	64	40.22	23.77	78	0	78	1.8	24:00	0
4	30.01.2017	68.58	42.44	26.13	84.4	0	84.4	2.1	24:00	0
5	31.01.2017	68.85	42.99	25.86	85.5	0	85.5	2.1	24:00	0
6	01.02.2017	64.5	39.57	24.94	71.8	0	71.8	1.7	24:00	0
7	02.02.2017	64.13	41.01	23.12	85.3	0	85.3	1.9	24:00	0
8	03.02.2017	62.38	37.33	25.05	61.4	0	61.4	1.5	24:00	0
9	04.02.2017	57.11	35.64	21.46	64.3	0	64.3	1.3	24:00	0
10	05.02.2017	55.34	38.36	16.99	97.1	0	97.1	1.6	24:00	0
11	06.02.2017	56.99	37.97	19.02	83.6	0	83.6	1.6	24:00	0
12	07.02.2017	61.56	39.97	21.59	90.9	0	90.9	1.9	24:00	0
13	08.02.2017	64.18	42.3	21.88	99.1	0	99.1	2	24:00	0
14	09.02.2017	66.36	43.56	22.80	101.4	0	101.4	2.2	24:00	0
15	10.02.2017	68.87	44.7	24.17	100.4	0	100.4	2.4	24:00	0
16	11.02.2017	65.3	43.28	22.02	102.7	0	102.7	2.2	24:00	0
17	12.02.2017	64.17	40.98	23.19	84.8	0	84.8	1.9	24:00	0
18	13.02.2017	64.3	42.18	22.12	95.4	0	95.4	2	24:00	0
19	14.02.2017	64.21	42.36	21.85	92	0	92	2	24:00	0
20	15.02.2017	60.59	39.2	21.40	82.5	0	82.5	1.7	24:00	0
21	16.02.2017	59.56	39.8	19.76	91.9	0	91.9	1.8	24:00	0
22	17.02.2017	60.18	38.66	21.53	76.2	0	76.2	1.6	24:00	0
23	18.02.2017	59.25	36.38	22.87	62.1	0	62.1	1.4	24:00	0
24	19.02.2017	59.53	36.39	23.13	60.3	0	60.3	1.4	24:00	0
25	20.02.2017	59.53	38.08	21.45	74.9	0	74.9	1.6	23:00	0
26	21.02.2017	59.74	36.97	22.77	62	0	62	1.4	25:00	0
27	22.02.2017	58.91	35.76	23.16	55.9	0	55.9	1.2	24:00	0
28	23.02.2017	55.47	33.67	21.81	47.9	0	47.9	1.1	24:00	0
29	24.02.2017	53.19	32.12	21.07	41.5	0	41.5	0.9	24:00	0
30	25.02.2017	55.8	36.45	19.35	74.3	0	74.3	1.4	24:00	0
31	26.02.2017	57.55	37.4	20.15	70.6	0	70.6	1.4	24:00	0
Средняя:		61.79	39.37	22.42	78.9	0	78.9	1.7	24:00	
Сумма:					2446.7	0		53	744:00	

Ответственный представитель потребителя

Представитель теплоснабжающей организации